

ПРИЛОЖЕНИЕ 64

к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 30 марта 2012 г. № 22

ТРЕБОВАНИЯ

к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для ОАО «Энел ОГК-5» (филиал «Невинномысская ГРЭС»)

1. Настоящие требования установлены на 2013 -2015 годы в виде целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых будет обеспечено **ОАО «Энел ОГК-5» (филиал «Невинномысская ГРЭС»)** в результате реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа).

2. Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться организацией в результате реализации программы.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
1.	Уровень загрузки производственных мощностей (котельных), (%)	32,98%	32,98%	32,98%
2.	Удельный норматив расхода топлива на вырабатываемую тепловую энергию (кг условного топлива/Гкал)	133,30	133,29	133,28
3.	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (кВт·ч/Гкал)	27,0	26,5	26,3
4.	Удельный расход воды на выработку тепловой энергии (куб. м/Гкал)	28,7	28,0	27,5
5.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), (чел./1000 Гкал)	0,04	0,04	0,04
6.	Технологические потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям (Гкал и в % к отпуску в сеть)	–	–	–

1	2	3	4	5
7.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%)	100%	100%	100%
8.	Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства (%)	—	—	—
9.	Уровень оснащенности производства тепловой энергии приборами учета (%)	100%	100%	100%

3. Перечень обязательных мероприятий, осуществление которых будет способствовать достижению значений целевых показателей и сроки их проведения:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения
1.	Мероприятия, направленные на обеспечение оптимальной загрузки газопровода по линии ПГУ-170 на ГРП-2А в целях снижения расходов на оплату услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям	2013-2015 годы
2.	Мероприятия по обеспечению использования в работе наиболее экономичного оборудования в целях сокращения удельных расходов энергоносителей	2013-2015 годы